

**PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH Č. DOP 0009/17**

1. Výrobek:

AsXS<sub>n</sub> 0,6/1 kV

2. Označení typu stavebního výrobku:

Typ a číslo šarže uvedeny na výrobku/štítku obalu.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití

Elektrický kabel pro výstavbu elektrického vedení vedeného po fasádách budov a na sloupech. Pro použití v objektech podléhajících předpisům v rozsahu reakce stavebních výrobků na působení ohně.

4. Výrobce a kontaktní adresa:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.  
Ul. Laskowska 1  
21-200 PARCZEW

5. V příslušných případech název a kontaktní adresa oprávněného zástupce

Nevztahuje se.

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti užitkových vlastností

Systém 3

7. Název a identifikační číslo notifikované jednotky účastníci se posuzování shodnosti kontroly výroby v závodě:

Název a identifikační číslo notifikované jednotky	Klasifikace
ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 1488	991.64/17/Z00NZP

8. Deklarované užitkové vlastnosti

Zásadní charakteristika	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	E <sub>ca</sub>	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Vylučované nebezpečné látky	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Užitkové vlastnosti výrobku specifikovaného v bodě 1 a 2 jsou v souladu s užitkovými vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto Prohlášení o užitkových vlastnostech bylo vydáno v souladu s CPR – Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsal:

Parczew, dne 25.04.2017r.

KIEROWNIK

Kontroli Jakości

mgr Piotr Grabowski

Vedoucí oddělení kontroly kvality