

PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH Č. DOP 0003/17

1. Výrobek:

H07V-U; 07V-U;

2. Označení typu stavebního výrobku:

Typ a číslo šarže uvedeny na výrobku/štítku obalu.

3. Zamýšlené použítá nebo zamýšlená použití

Elektrický kabel určený k montáži uvnitř přístrojů a v tělesech světel. K pokládání v instalačním potrubí nebo jiných ochranných prostředcích pro kabely. Pro použití v objektech podléhajících předpisům v rozsahu reakce stavebních výrobků na působení ohně.

4. Výrobce a kontaktní adresa:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW

5. V příslušných případech název a kontaktní adresa oprávněného zástupce

Nevztahuje se.

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti užitkových vlastností

Systém 3

7. Název a identifikační číslo notifikované jednotky účastnící se posuzování shodnosti kontroly výroby v závodě:


Název a identifikační číslo notifikované jednotky	Klasifikace
ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 1488	991.19/17/Z00NZZ 991.20/17/Z00NZZ 991.21/17/Z00NZZ 991.22/17/Z00NZZ 991.23/17/Z00NZZ 991.24/17/Z00NZZ 991.25/17/Z00NZZ 991.26/17/Z00NZZ

8. Deklarované užitkové vlastnosti

Zásadní charakteristika	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	E _{ca}	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Vylučované nebezpečné látky	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Užitkové vlastnosti výrobku specifikovaného v bodě 1 a 2 jsou v souladu s užitkovými vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto Prohlášení o užitkových vlastnostech bylo vydáno v souladu s CPR – Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsal:
Parczew dne 25.04.2017r.

KIEROWNIK
Kontroli Jakości

mgr. Piotr Grabowski
Vedoucí oddělení kontroly kvality