

**EKSPLLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. DOP 0055/18**

1. Produktas:

H03VV-F 2 ÷ 4 x 0,5; 0,75mm<sup>2</sup>;  
03VV-F (OMY300/300V; OMYžo 300/300V) 2, 3 x 1, 1,5mm<sup>2</sup>; 5 x 0,5; 0,75mm<sup>2</sup>

2. Statybinio gaminio tipo ženklėjimas:

Tipas ir partijos numeris nurodytas ant gaminio/pakuotės etiketės.

3. Numatytas naudojimas arba panaudojimas

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai.  
Pritaikymas naudoti įrenginiuose, kuriems taikomi reglamentai dėl į statybos produktų reakcijos degimui.

4. Gamintojas bei gamintojo kontaktinis adresas:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.  
Ul. Laskowska 1  
21-200 PARCZEW

5. Prereikūs, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas

Netaikoma.

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos

3 sistema

7. Notifikuojančios įstaigos, kuri dalyvauja vidinės gamybos kontrolės atitikties vertinime, pavadinimas ir identifikavimo numeris:

Notifikuojančios įstaigos pavadinimas ir identifikavimo numeris	Klasifikacija
ITB – Instytut Techniki Budowlanej (Statybos Technologijų Institutas), 1488	02249.20/18/ZOONZP 02249.21/18/ZOONZP


8. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Eca	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Išskiriamos pavojingos medžiagos	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Gaminio eksploatacinės savybės 1 ir 2 taškuose apibrėžtos pagal eksploatacines savybes deklaruojamas 8 taške. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) nr. 305/2011 tik tuomet, kai gamintojas sutinka prisiimti visą atsakomybę nurodytą 4 taške.

Gamintojo vardu pasirašė:

Parczew 16.08.2018

KIEROWNIK  
Kontroli Jakości  
Inż. Piotr Grabowski

Kokybės kontrolės skyriaus vadovas