

**EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. DOP 0001/17**

1. Produkts:

**H05V-U; 05V-U;**

2. Būvizstrādājuma tipa apzīmēšana:

**Tips un partijas numurs uz izstrādājuma / iepakojuma etiķetes.**

3. Plānotā lietošana

**Elektroenerģētiskais vads, paredzēts montāžai iekārtu iekšā un gaismekļos.  
Pastāvīgai novietošanai instalācijas caurulēs vai citos vadu segumos. Izmantošanai  
objektos, apņemtos ar būvizstrādājumu reakcijas noregulēšanu pret uguns reakciju.**

4. Ražotāja nosaukums un kontakta adrese:

**SIA "Kabeļu fabrika ELPAR" (Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.)  
ul. Laskowska 1,  
21-200 PARCZEW, Polijā**

5. Noteiktos gadījumos pilnvarota pārstāvja nosaukums un kontakta adrese

**Neattiecas.**

6. Eksploatācijas īpašību pastāvīguma novērtēšanas un verifikācijas sistēma/s

**Sistēma 3**7. Notificētas vienības, kas piedalās produkcijas atbilstības rūpnieciskā kontrolē,  
nosaukums un numurs :

Notificētas vienības nosaukums un identifikācijas numurs	Klasifikācija
<b>ITB – Instytut Techniki Budowlanej (Būvniecības tehnikas institūts), 1488</b>	<b>991.1/17/Z00NZZP 991.2/17/Z00NZZP 991.3/17/Z00NZZP 991.4/17/Z00NZZP 991.5/17/Z00NZZP</b>

8. Deklarētas eksploatācijas īpašības

Galvenās īpašības	Eksploatācijas īpašības	Harmonizēta tehniskā specifikācija
Reakcija pret uguns	E <sub>ca</sub>	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Izdalītas bīstamas vielas	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. 1. un 2. punktā noteikta izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst eksploatācijas  
īpašībām, deklarētām 8. punktā. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija tika izdota  
atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ar iepriekšminētā ražotāja pilnu atbildību. 4.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Parczew, 25.04.2017. g.

**KIEROWNIK  
Kontroli Jakości**.....  
**mgr Piotr Grabowski**  
kvalitātes kontroles nodaļa priekšnieka zīmogs