

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DOP 0055/18**

1. Produkt:

H03VV-F 2 ÷ 4 x 0,5; 0,75mm<sup>2</sup>;  
03VV-F (OMY300/300V; OMYżo 300/300V) 2, 3 x 1, 1,5mm<sup>2</sup>; 5 x 0,5; 0,75mm<sup>2</sup>

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Typ i numer partii umieszczony na wyrobie/etykiecie opakowania.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce PVC, przeznaczone do zasilania w energię elektryczną budynków i budowli. Do zastosowań w obiektach objętych uregulowaniami reakcji wyrobów budowlanych na działanie ognia.

4. Producent oraz adres kontaktowy producenta:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.  
Ul. Laskowska 1  
21-200 PARCZEW

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela

Nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności zakładowej kontroli produkcji:

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	Klasyfikacja
ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 1488	02249.20/18/ZOONZP 02249.21/18/ZOONZP

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Eca	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Wydzielane substancje niebezpieczne	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana została zgodnie z CPR – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Parczew dn. 16.08.2018r.

PIEROWNIK  
Kontroli Jakości  
*Piotr Grabowski*  
mgr Piotr Grabowski  
Kierownik Kontroli Jakości