

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. DOP 0071/20

1. Izstrādājuma tipa unikāls identifikācijas numurs:

N2XH-J 0,6/1kV B2ca; N2XH-O 0,6/1kV B2ca;

2x1,5 RE mm ²	3x1,5 RE mm ²	3x2,5 RE mm ²	3x4 RE mm ²	3x6 RE mm ²
3x10 RE mm ²	3x16 RE mm ²	4x1,5 RE mm ²	4x2,5RE mm ²	4x4RE mm ²
4x6 RE mm ²	4x10 RE mm ²	4x16 RE mm ²	4x25 RM mm ²	4x35 RM mm ²
4x50 RM mm ²	5x1,5 RE mm ²	5x2,5RE mm ²	5x4RE mm ²	5x6RE mm ²
5x10 RE mm ²	5x16 RE mm ²	5x25 RM mm ²	5x35 RM mm ²	5x50 RM mm ²

2. Plānotā lietošana

Daudzdzīslu barošanas kabeļi elektrības pārvadei ar ierobežotu dūmu un korozīvu gāzu izdalīšanos sadedzināšanas laikā.
Izmantošanai objektos, apņemtos ar būvizstrādājumu reakcijas noregulēšanu pret uguns reakciju.

3. Ražotājs:

SIA "Kabeļu fabrika ELPAR" (Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.)
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW

4. Pilnvarots pārstāvis:

Neattiecas.

5. Eksploatācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma:

Sistēma 1+

6. Harmonizēta norma:

PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11	Strāvas, vadības un telekomunikāciju kabeļi un vadi Vispārīga lietojuma kabeļi un vadi būvobjektiem ar noteiktu ugunsizturības klasi
-------------------------------------	--

7. Notificēta vienība vai vienības:

ITB - Būvniecības tehnikas institūts, notifikācijas Nr. 1488
Eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1488-CPR-0862/W

8. Deklarētas eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degamība	B2ca, s1b, d0, a1	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Izdalītas bīstamas vielas	NPD - nav noteiktas	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Iepriekšminēta izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarētu eksploatācijas īpašību komplektam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija tika izdota atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ar iepriekšminētā ražotāja pilnu atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Parčeva, 17.07.2070. g.

KONTROLINĀKŠ
KONTROLI JAKOŚCI
Piotr Grabowski
mgr Piotr Grabowski
Kvalitātes kontroles priekšnieks