

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. DOP 0009/17

1. Produkts:

AsXSn 0,6/1 kV

2. Būvizstrādājuma tipa apzīmēšana:

Tips un partijas numurs uz izstrādājuma / iepakojuma etiķetes.

3. Plānotā lietošana

Elektroenerģētiskais vads, paredzēts elektroenerģētiskās līnijas izveidošanai uz mājas fasādēm un stabiem. Izmantošanai objektos, apņemtos ar būvizstrādājumu reakcijas noregulēšanu pret uguns reakciju.

4. Ražotāja nosaukums un kontakta adrese:

SIA "Kabeļu fabrika ELPAR" (Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.)

ul. Laskowska 1,

21-200 PARCZEW, Polijā

5. Noteiktos gadījumos pilnvarota pārstāvja nosaukums un kontakta adrese

Neattiecas.

6. Eksploatācijas īpašību pastāvīguma novērtēšanas un verifikācijas sistēma/s

Sistēma 3

7. Notificētas vienības, kas piedalās produkcijas atbilstības rūpnieciskā kontrolē, nosaukums un numurs :

| Notificētas vienības nosaukums un identifikācijas numurs | Klasifikācija |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ITB – Instytut Techniki Budowlanej (Būvniecības tehnikas institūts), 1488 | 991.64/17/Z00NZP |

8. Deklarētas eksploatācijas īpašības

| Galvenās īpašības | Eksploatācijas īpašības | Harmonizēta tehniskā specifikācija |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Reakcija pret uguns | E _{ca} | PN-EN 50575:2015+A1:2016 |
| Izdalītas bīstamas vielas | NPD | PN-EN 50575:2015+A1:2016 |

9. 1. un 2. punktā noteikta izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst eksploatācijas īpašībām, deklarētām 8. punktā. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija tika izdota atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ar iepriekšminētā ražotāja pilnu atbildību. 4.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Parczew, 25.04.2017 g.

KIEROWNIK

Kontroli Jakości

mgr Piotr Grabowski

kvalitātes kontroles nodaļa priekšnieka zīmogs